



# Stadt Bedburg

Der Bürgermeister

Stadtverwaltung Bedburg, Postfach 1253, D-50173 Bedburg

CDU Bedburg  
Herrn Fraktionsvorsitzenden  
Michael Stupp  
Max-Beckmann-Straße 16  
D-50181 Bedburg

## Fachdienst 6

- Hochbau, Tiefbau, Bauhof -

Dienstgebäude: Rathaus Kaster, Am Rathaus 1

Auskunft erteilt: Herr Schorn

Zimmer: 2.30

☎ Durchwahl: (02272) 402 214

☎ Telefax: (02272) 402 250

✉ E-Mail: [j.schorn@bedburg.de](mailto:j.schorn@bedburg.de)

Datum: 4. September 2023

## Betreff

### Antrag/Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bedburg vom 04.07.2023

Sehr geehrter Herr Stupp,

zunächst darf ich mich für die verspätete Beantwortung Ihres o. a. Schreibens entschuldigen.

Da ein Teil der Fragen, den Zuständigkeitsbereich des Erftverbands tangieren und andere Fragen, den sehr komplexen technischen Bereich des Abwassersystem der Stadt Bedburg betreffen, habe ich zur nächsten Sitzung des Bauausschusses Vertreter des Erftverbandes und das für die Stadt Bedburg unter anderem tätige Ingenieurbüro Fischer Teamplan eingeladen. Die jeweiligen Vertreter werden hier berichten und stehen dann auch zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Das Regenereignis am 22.06.2023 ist mit einer Regenmenge von 80 – 92 l/m<sup>2</sup> größer als ein hundertjähriges Ereignis einzustufen. Im Starkregenindex bedeutet das „extremer Starkregen“ und wird somit in der höchsten Kategorie eingestuft. Hierüber wird das Ing. Büro im Ausschuss ausführlich berichten.

Nachstehend Anmerkungen und Hinweise zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen:

1 a)

Die Reinigung der Sinkkästen im gesamten Stadtgebiet Bedburg fand in der Zeit vom 08.05.2023 bis 23.05.2023 statt. Jährlich werden zweimal flächendeckend die Sinkkästen geleert.

Punktuelle Reinigungen, auch z. B. nach Anruf von Bürgern, erfolgen zwischendurch durch den Bauhof.

#### Besuchszeiten:

montags bis freitags 8:30 - 12:00 Uhr  
montags und donnerstags 14:00 - 16:00 Uhr  
dienstags 14:00 - 18:00 Uhr

#### Hausadresse:

Am Rathaus 1 • D-50181 Bedburg • ☎ Zentrale (02272) 4020

#### Konten

Commerzbank  
Kreissparkasse Köln  
Postbank Köln  
Volksbank Erft

#### IBAN

DE67 3754 0050 0440 5767 00  
DE28 3705 0299 0187 0016 50  
DE20 3701 0050 0024 8595 01  
DE17 3706 9252 0200 0040 00

#### BIC

COBADEFFXXX  
COKSDE33  
PBNKDEFF  
GENODED1ERE

Internet: <https://www.bedburg.de>

E-Mail: [stadtverwaltung@bedburg.de](mailto:stadtverwaltung@bedburg.de) • DE-Mail: [stadtverwaltung@bedburg.de-mail.de](mailto:stadtverwaltung@bedburg.de-mail.de)

1 b)

Entfällt

2 a)

Das Pumpwerk im Bereich Lindenstraße/Erft hat zunächst ordnungsgemäß funktioniert. Die Störmeldung an den Bereitschaftsdienst der Stadt Bedburg erfolgte erst um 18:15 Uhr während des Starkregenereignisses. Beim Eintreffen waren die drei vorhandenen Pumpen noch in Betrieb. Durch die Wassermassen wurden die Pumpen unterirdisch überflutet (Überlauf des Pumpensumpfes), wodurch es dann zum Ausfall kam.

Durch die schnelle Inbetriebnahme der mobilen städtischen Großpumpe durch den Bauhof der Stadt Bedburg (später noch Mithilfe des techn. Hilfswerkes) konnte ein Überstau im vorgelagerten Einzugsbereich des Pumpwerkes (Graf Salm Straße u.a.) vermieden werden.

Durch Reparaturarbeiten einer Fachfirma konnte sichergestellt werden, dass die drei Pumpen am nächsten Tag wieder voll funktionsfähig waren.

Die letzte Wartung der Pumpen erfolgte am 11.05.2023.

3)

Das Regenrückhaltebecken in Kirchtroisdorf ist nachweislich nicht übergelaufen und hatte innerhalb von gut 20 Minuten Starkregen mehrere hundert cbm Wasser zwischengespeichert. Bis zu einem Überlauf fehlten noch ca. 125 cbm Fassungsvermögen. Ein Überlauf wäre jedoch dann auch in das abfließende Kanalnetz erfolgt, von außen nicht sichtbar gewesen.

Der Verwaltung ist ein Überlauf des Versickerungsbeckens im Bereich des Neubaugebietes Sonnenfeld nicht bekannt. Sollte es zum Überlauf kommen, so würde ein Notabschlag in Richtung Kasterer Mühlenerft erfolgen.

Zu den Berechnungen bzw. Bemessungen wird in der nächsten Sitzung des Bauausschusses das Ingenieurbüro Fischer berichten.

3 a) / 8

Hier wird das Ingenieurbüro Fischer berichten.

4 a) / 5 a) / 6

Hier wird der Erftverband berichten.

7a) und b)

Ein Zusammenhang kann von meiner Seite aus hier nicht gesehen werden. Es wurde die Westnetz als Betreiber der Wasserversorgung schriftlich gebeten, Stellung zu nehmen. Eine Antwort liegt derzeit noch nicht vor. Ich gehe davon aus, dass ich hier ebenfalls in der Sitzung berichten kann.

---

**Besuchszeiten:**

montags bis freitags	8:30 - 12:00 Uhr
montags und donnerstags	14:00 - 16:00 Uhr
dienstags	14:00 - 18:00 Uhr

**Hausadresse:**

Adolf-Silberberg-Str. 17 • D-50181 Bedburg • ☎ Zentrale (02272) 4020

**Konten**

Commerzbank  
Kreissparkasse Köln  
Postbank Köln  
Volksbank Erft

**IBAN**

DE67 3754 0050 0440 5767 00  
DE28 3705 0299 0187 0016 50  
DE20 3701 0050 0024 8595 01  
DE17 3706 9252 0200 0040 00

**BIC**


COBADEFFXXX  
COKSDE33  
PBNKDEFF  
GENODED1ERE

**Internet:** <https://www.bedburg.de>

**E-Mail:** [stadtverwaltung@bedburg.de](mailto:stadtverwaltung@bedburg.de) • **DE-Mail:** [stadtverwaltung@bedburg.de-mail.de](mailto:stadtverwaltung@bedburg.de-mail.de)

Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

  
Sascha Solbach  
(Bürgermeister)



---

**Besuchszeiten:**

montags bis freitags	8:30 - 12:00 Uhr
montags und donnerstags	14:00 - 16:00 Uhr
dienstags	14:00 - 18:00 Uhr

**Hausadresse:**

Adolf-Silverberg-Str. 17 • D-50181 Bedburg • ☎ Zentrale (02272) 4020

**Konten**

Commerzbank  
Kreissparkasse Köln  
Postbank Köln  
Volksbank Ertf

**IBAN**

DE67 3754 0050 0440 5767 00  
DE28 3705 0299 0187 0016 50  
DE20 3701 0050 0024 8595 01  
DE17 3706 9252 0200 0040 00

**BIC**

COBADEFFXXX  
COKSDE33  
PBNKDEFF  
GENODED1ERE

**Internet:** <https://www.bedburg.de>

**E-Mail:** [stadtverwaltung@bedburg.de](mailto:stadtverwaltung@bedburg.de) • **DE-Mail:** [stadtverwaltung@bedburg.de-mail.de](mailto:stadtverwaltung@bedburg.de-mail.de)